

BRUGERVEJLEDNING

SMART SMS BOX

Model: TE 1000
TE 1110

Sprog: DK

Software: 3.42

Tillykke med købet af Smart SMS Box

Smart SMS Box er en GSM fjernstyret kontakt- og overvågningsenhed, som styres fra almindelige GSM mobiltelefoner med sms beskeder. Enheden anvendes til mange forskellige styrings- og overvågningsformål, hvor der ønskes ekstra komfort i form af nem og enkel kontrol.

SIM kort

Der medfølger ikke et SIM kort, som man derfor selv skal købe fra et teleselskab, f.eks. et taletidskort. Det er vigtigt at kortet kan låses op, dvs. at kunne fjerne PIN-koden. Spørg før du køber det, idet ikke alle taletidskort kan dette. Det er også en god idé at vælge et SIM kort med mulighed for ”automatisk optankning” af taletid via betalingservice (PBS) således at teleselskabet ikke lukker kortet hvis man glemmer at ”tanke op”. Sørg for at alle SMS’er er slettet på SIM-kort.

TE 1000




TE 1110




Indholdsfortegnelse

Side 4:	Installationsoversigt og Status for pilotlampe og Reset master nr.
Side 5:	Nye funktioner software 3.3 og 3.4
Side 6:	Installation som alarmbox
Side 7:	Eksempler og funktionsoversigt i alarmtilstand
Side 8:	Installation som kontrolbox
Side 9:	Eksempler og funktionsoversigt i kontrol-tilstand
Side 10:	Installations- og funktionsoversigt af temperatursensor
Side 11:	Funktionsoversigt af GPS (Global Positioning System)
Side 12:	Definer dine personlige tekster på ind- og udgange
Side 13:	Tekniske specifikationer (TE 1000)
Side 14:	Tekniske specifikationer (TE 1110)

Installationsoversigt



Status for pilotlampe



Isætning af SIM-KORT

Isætning af SIM kort skal være med afskåret kant til venstre og chip pegende ned.

Sådan skiftes evt. masternummer (RESET)

Hvis boxen har fået nyt SIM kort eller man er i tvivl om kortet evt. har nogle telefonnumre lagret i hukommelsen, er det en god ide, at nulstille kortet før brug. Lad SIM kortet blive i kortholderen, afbryd spændingen og fjern evt. batteri. Hold reset-knappen nede og tænd umiddelbart derefter for spændingen og slip knappen efter 2-3 sekunder. Nu er masternummeret slettet og der kan indlæses et nyt nummer. Evt. servicenumre er ikke slettet!

Version 3.3

Note: Dette gælder kun funktion "ALARM" Ved aktivering af indgang 1,2 eller 4 vil boksen afsende én SMS besked. Efter 30 sekunder aktiveres alarmer igen. Hvis en indgang aktiveres igen, afsendes en ny SMS. Dette gentager sig op til 10 gange hvorefter alarmer deaktiveres. Alarmer kan stadig deaktiveres via SMS eller nøgle (På indgang 3)

Version 3.4

Det er nu muligt at fjerne den besked man normalt får når man kobler alarmer til eller fra med nøgleafbryderen.

Det er muligt at forsinke en alarm eller aktivering af alarm via nøgleafbryder. Tidsforsinkelsen kan sættes trinløst fra 0 til 999 sekunder. Dette kan bruges hvis nøgleafbryderen sidder i en overvåget zone. Det er derved muligt at nå ud af zonen ved aktivering af nøgle inden alarmer udløses. Ligeledes er det muligt at komme ind og slå alarmer fra uden at udløse en alarm.

Det er nu muligt at konfigurere indgang 2 til at være en udgang. På denne udgang kan der tilsluttes et interface med en lysdiode. Lysdioden indikerer nu den aktuelle tilstand for alarmer.

Lysdiode slukket:

Alarm slået fra

Lysdiode tændt 0,5 sekund og slukket 0,5 sekund: Alarm med tidsforsinkelse

Lysdiode kort glimt hvert sekund:

Alarm slået til

Når alarmer er slået fra vil lysdioden være slukket. I det nøgleafbryderen aktiveres vil lysdioden begynde at blinke langsomt indtil tidsforsinkelsen er udløbet (konfigurerbart fra 0 til 999 sekunder) Derefter er alarmer slået til og lysdioden giver nu et kort glimt hvert sekund.

Hvis der nu registreres en alarm fra PIR (indgang 4) eller fra indgang 1 vil der efter udløb af tidsforsinkelsen blive sendt en SMS alarm.

Bemærk: Brug kun store bogstaver i SMS'erne

Installation som ALARMBOX

Installér det medkøbte tilbehør. Herunder eksempler:

1. Dørkontakt – kan installeres på indgang 1
2. Vibrationssensor, røgalarm eller vand-alarm– kan installeres på indgang 2
Alarmhorn skal installeres på udgang 2
3. Nøgleafbryder skal installeres på indgang 3
4. PIR Sensor (Bevægelsessensor) skal installeres på indgang 4
5. Temperaturføler til overvågning af temperaturforholdene – skal installeres på indgang (5)
6. GPS til overvågning – eventuelt som ankeralarm til båden – skal installeres på indgang (6)
7. LED interface – skal installeres på indgang(2)

Ved opstart og første gang ”en mobil telefon” sender OUTPUT=00 til Smart SMS Box bliver den automatisk master telefon. Det er nu ikke muligt for andre at få adgang til din Smart SMS Box.

Nedennævnte er ved 1ste. installation

Besked til box	Svar fra box	Forklaring/Funktion
OUTPUT=00	status= in 1 off/in 2 off/in 3 off/in 4 off/ out 1 off/ out 2 off/ function alarm/bell off/ main on (14.7v) alarm active/Signal=29	Status på indgange Status på udgange Fungerer som alarm (fabriksindstilling) Spændingsforsyning er 14.7 volt Alarm er aktiv/Signal<10 er dårlig dækning
FUNCTION ALARM	status= in 1 off/in 2 off/in 3 off/in 4 off/ out 1 off/ out 2 off/ function alarm/bell off/ main on (14.7v) alarm active/Signal=29	Status på indgange Status på udgange Fungerer som alarm Spændingsforsyning er 14.7 volt Alarm er aktiv/Signal<10 er dårlig dækning
ALARM ON	status= in 1 off/in 2 off/in 3 off/in 4 off/ out 1 off/ out 2 off/ function alarm/bell off/ main on (14.7v) alarm active/Signal=29	Status på indgange Status på udgange Fungerer som alarm Spændingsforsyning er 14.7 volt Alarm er aktiv/Signal<10 er dårlig dækning
STATUS	status= in 1 off/in 2 off/in 3 off/in 4 off/ out 1 off/ out 2 off/ function alarm/bell off/ main on (14.7v)	Status på indgange Status på udgange Fungerer som alarm (fabriksindstilling) Spændingsforsyning er 14.7 volt alarm active/Signal=29

Din Smart SMS Box er nu i alarmtilstand med dine installerede tilbehørsmuligheder. Smart SMS Box vil nu sende dig en alarm SMS i tilfælde af aktivering (dvs. en afbrydelse mellem NC = normally closed og GND= ground). Eventuelle indlagte servicenumre vil også modtage alarm SMS'en

Enhver tilslutning af netspænding f.eks. 230VAC må kun foretages af aut. El-installatør

Eksempler på ”ALARM”

Svar fra box	Forklaring/Funktion	Besked til box	Forklaring/Funktion
Alarm=pir sensor! Alarm deactivated-! Signal=30	En bevægelse har aktiveret PIR sensoren. PIR sensor er nu deaktiveret.	ALARM ON	Du modtager igen en "Status=" Dette er for info. at alarm er aktiv igen
Alarm=in 1 changed/! Alarm deactivated! Signal=30	En "ændring" har aktiveret indgang 1. Indgang er nu deaktiveret	ALARM ON	Du modtager igen en "Status=" Dette er for info. at alarm er aktiv igen

Ved alarm og ændring af "indgang 1 og 2" er det vigtigt at notere sig hvilket alarmtilbehør man har monteret. Man kan selv definere "svaret" fra Smart SMS box – eks. "Dør åben" el. "Vand i båden" SE SIDE 10

Besked til box	Forklaring	Svar fra box	Forklaring/Funktion
BELL ON	Kommando til aktivering af alarm horn	status= in 1 off/in 2 off/in 3 off/in 4 off/ out 1 off/ out 2 off/ function alarm/bell on/ main on (14.7v) alarm active/Signal=29	Alarmhorn er nu aktiveret
BELL OFF	Deaktiverer alarm horn	status=.....	Alarm horn deaktiveret
ALARM ON	Aktiverer alarmer	status=.....	Alarm aktiv
ALARM OFF	Deaktiverer alarmer	status=.....	Alarm deaktiveret
SETNUM=2+4512345678	Indkodning af service nr.	Ingen kvittering	Service nr. 2 er i hukommelse Master nr. er placeret som 1 i Hukommelsen. Man kan her Ændre til andet "master nr."
DELNUM=2	Slette mobil nr. 2	Ingen kvittering	Service nr. 2 er slettet
LISTNUM	Hvilke service nr. er indlagt?	NUM2=+4512345678 NUM3=00 / EMPTY NUM4=00 / EMPTY NUM5=00 / EMPTY NUM6=00 / EMPTY	Oplyser de indlagte servicenr.
Fysisk aktivering	Drej nøgle i position on	Keyalarm on alarm active/signal 29	Aktivering af alle alarmer SMS til indlagte mobil nr.
Fysisk deaktivering	Drej nøgle i position off	Keyalarm off Alarm deactivated/signal 29	Deaktivering af alle alarmer SMS til indlagte mobil nr.
KEYSMS OFF	Ingen SMS ved brug af ved brug af nøgleafbryder disabled	alarmstatus=LED indikator active, SMS for Key Contact disabled , Alarm delay=15sec	Når nøgleafbryder anvendes sendes ingen SMS
KEYSMS ON	SMS hver gang nøgleafbryder bruges	alarmstatus=LED indikator active, SMS for Key Contact active , Alarm delay=15sec	Når nøgleafbryder anvendes sendes SMS til indlagte numre
ALARMDELAY120	Tidsforsinkelse sat til 120 sekunder	alarmstatus=LED indikator active, SMS for Key Contact aktive, alarm delay=120sec	Tidsforsinkelse kan sættes fra 0 – 999 sekunder så nøgleafb. kan side i overvåget zone.
ALARMDELAY0	Ingen tidsforsinkelse	alarmstatus=LED indikator active, SMS for Key Contact aktive, alarm delay=0sec	Tidsforsinkelse sat til 0 sekunder
ALARMLED ON	Indgang 2 bruges som udgang til alarm LED. Kræver LED interface	alarmstatus= LED indikator active , SMS for Key Contact active, Alarm delay=15sec	LED slukket: Alarm off LED blinker: Alarm med delay LED korte blink: Alarm on
ALARMLED OFF	Indgang 2 bruges som normal indgang	alarmstatus= LED indikator off , SMS for Key Contact active, Alarm delay=15sec	

GPS0 Anker alarm deaktiveret Gps off pos=Nxxxx.xxxx Pos.- nord gr./min/sek.
Exxxx.xxxx fix ok Pos.-øst gr/min/sek. Satelit OK
www.smartsmsbox.com side 7 af 14

		Time=xxxx, date=xxxxxx	Tiden og datoen
		Alarm setting=0m	Anker alarm deaktiveret
GPS180	Set anker alarm til 180m	Gps active pos=Nxxxx.xxxx Exxxx.xxxx, fix ok	Pos.- nord gr./min/sek. Pos.-øst gr/min/sek. Satellit OK
		Time=xxxxxx, date=xxxxxx	Tiden og datoen
		Alarm setting=180m	Alarm aktiveret på 180m.
POS	Spørg om position	Gps active pos=Nxxxx.xxxx Exxxx.xxxx, fix ok	Pos.- nord gr./min/sek. pos.-øst gr/min/sek. Satellit OK
		Time=xxxxxx, date=xxxxxx	Tiden og datoen
		Alarm setting=180m	Alarm aktiveret på 180m.
		Gps active pos=Nxxxx.xxxx Exxxx.xxxx, fix ok	ANKER ALARM! Bil/båd har overskredet 180m grænsen..Venligst dobbelcheck før evt. POLITI kontaktes
		Time=xxxxxx, date=xxxxxx	
		Alarm setting=180m	

Ved installation af temperatursensor – se side 8

Yderligere information om GPS – se side 9

Installation som KONTROLBOKS

Installér det medkøbte tilbehør:

1. Dørkontakt – kan installeres på indgang 1
2. Vibrationssensor, røgalarm – kan installeres på indgang 2
3. Vandalarm kan installeres på indgang 3
4. PIR Sensor (Bevægelsessensor) skal installeres på indgang 4
5. Temperaturføler til overvågning af temperaturforholdene – skal installeres på indgang (5)
6. GPS til overvågning – eventuelt som ankeralarm til båden – skal installeres på indgang (6)
7. LED interface – skal installeres på indgang (2)

Ved opstart og første gang ”en mobil telefon” sender OUTPUT=00 til Smart SMS Box bliver den automatisk master telefon.

Det er nu ikke muligt for andre at få adgang til din Smart SMS Box.

Nedennævnte er ved 1ste. installation

Besked til box	Svar fra box	Forklaring/Funktion
OUTPUT=00	status= in 1off/in 2 off/in 3 off/in 4 off/ out 1 off/ out 2 off/ function alarm/ main on (14.7v) alarm active/Signal=29	Status på indgange Status på udgange Fungerer som alarm (fabriksindstilling) Spændingsforsyning er 14.7 volt Alarm er aktiv/Signal<10 er dårlig dækning
FUNCTION SWITCH	status= in 1off/in 2 off/in 3 off/in 4 off/ out 1 off/ out 2 off/ function switch/ main on (14.7v) alarm active/Signal=29	Status på indgange Status på udgange Fungerer som kontrol Spændingsforsyning er 14.7 volt Alarm er aktiv/Signal<10 er dårlig dækning

Din Smart SMS Box er nu i KONTROL tilstand med dine installerede tilbehørsmuligheder. Smart SMS Box vil nu sende dig en alarm SMS i tilfælde af aktivering (dvs. en afbrydelse mellem NC = normally closed og GND= ground). I modsætning til ALARM tilstand vil Smart SMS Box sende SMS'er i hvert tilfælde af aktivering af indgangene. Dette betyder at man vil med en sensor (eks. PIR Sensor) der sender mange impulser, modtage rigtig mange SMS'er. Man bør derfor overveje hvilken tilstand man ønsker. Tilstanden kan være nyttig i de tilfælde hvor man ønsker besked uanset antal alarmer (SMS'er) Eventuelle indlagte servicenumre vil også modtage alarm SMS'en

Enhver tilslutning af netspænding f.eks. 230VAC må kun foretages af aut. El-installatør

Eksempel på ”ALARM” med PIR SENSOR og DØRKONTAKT

Svar fra box	Forklaring/Funktion	Besked til box	Forklaring/Funktion
Switch=in4 changed Signal=29	En bevægelse har aktiveret PIR sensoren. PIR sensor stadig aktiveret.	ingen	Da box er i "kontrol" mode sendes der konstant SMS ved bevægelser
Switch=in2 changed	En dør er åbnet og aktiveret Dørkontakt	ingen	Da box er i "kontrol" mode sendes der konstant SMS ved op og i lukning af dør

Ved alarm og ændring af "indgang 1 og 2" er det vigtigt at notere sig hvilket alarmtilbehør man har monteret. Man kan selv definere "svaret" fra Smart SMS box – eks. "Dør åben" el. "Vand i båden" SE SIDE 10

Besked til box	Forklaring	Svar fra box	Forklaring/Funktion
OUTPUT=00	Deaktivering af begge udgange	status= in 1 off/in 2 off/in 3 off/in 4 off/ out 1 off/ out 2 off/ function switch/ main on (14.7v)	Status på indgange Status på udgange Fungerer som kontrol Spændingsforsyning er 14.7
OUTPUT=10	Aktivering udgang 1 Deaktivering udgang 2	Status=.....	Hvis tilsluttet "varme" på udgang 1 – aktiveres denne. Udgang 2 aktiveres ikke
OUTPUT=01	Deaktivering udgang 1 Aktiverer udgang 2	Status=.....	Hvis tilsluttet "lys" på udgang 2 – aktiveres denne Udgang 1 "varme" deaktiveres
OUTPUT=11	Aktivering udgang 1 Aktivering udgang 2	Status=.....	"Varme" udgang 1 aktiveres "Lys" udgang 2 aktiveres
PULSE=1	Lang aktivering udgang 1	Status=.....	Genererer et 5 sek. langt signal til aktivering af oliefyr i biler
PULSE=2	Lang aktivering udgang 2	Status=.....	Genererer et 5 sek. langt signal til aktivering af brøndpumper.

Ved Pulse funktionen genererer man et 5 sekunder lang aktivering af relæerne. Hvis relæerne var aktive i forvejen vil de derfor være deaktiveret efter 5 sekunder.

Anvendes udgangene til 230VAC, må der kun benyttes én fælles fase.

Ved installation i " kontrol tilstand" er udgang 3 ikke længere anvendelig til nøgleafbryder – men fungerer nu som en indgang på lige fod med de andre 3. Man har derfor 4 frie indgange i denne tilstand.

Installation af temperatur sensor

Smart SMS Box har flere forskellige muligheder med temperaturføler (NS1516-550). Den er velegnet til varmestyring, temperaturalarm og temperaturovervågning. Tilslutning (Hvid i 42 – Brun i 43). 5m. ledning medfølger (kun ved TE 1000) Placér føler i det rum hvorfra temperaturen skal styres. Installér el-varmen på udgang 1 eventuelt via en kontaktor der kan trække mere end 10A (Tilbehør). Føleren vil nu virke som termostat og automatisk regulere varmen.

Besked til box	Forklaring	Svar fra box	Forklaring/Funktion
TEMP	Oplyser aktuel temperatur og temperaturindstillinger	temp=22C. taoff, tal= -1, tah=-1 hcoff, hc=-1, hch=1	Aktuel temp.=22gr. Alarm=off lav temp= -1gr/ høj temp=-1gr Varmestyring deaktiveret Styring=1gr/hysterese=1
TAON/TAOFF	Aktivering/deaktivering af temperaturalarm	temp=22C. taon tal=-1, tah=-1 hcoff, hc=-1,hch=1	Temperaturalarm der kan slås On eller Off.
TAL-05	Set lav temp. til -5gr. Alarm ved -5gr tal=-5,	Temp=22C taon tah=-1 hcoff, hc=-1,hch=1	Aktuel temp=22gr. Alarm on lav temp=-5gr/høj temp=-1 varmestyring off/styring=1gr. Hysterese=1
TAH35	Set høj temp. til 35gr. Alarm ved 35gr.	Temp=22C taon tal=-5, tah=35 hcoff, hc=-1,hch=1	Aktuel temp=22gr. Alarm on lav temp=-5gr/høj temp=35 varmestyring off/styring=1gr. Hysterese=1
HCON/HCOFF	Aktivering/deaktivering af varmestyring tal=-5, tah=35 (HeatControl)	Temp=22C taon hcon, hc=0,hch=1	Aktuel temp=22gr. Alarm on lav temp=-5gr/høj temp=35 varmestyring ON/styring=0gr. Hysterese=1
HCxxx (HC18)	Varmestyring sættes til ønsket temp. (eks. 18gr.)	Temp=22C taon tal=-5, tah=35 hcon, hc=18,hch=1	Aktuel temp=22gr. Alarm on lav temp=-5gr/høj temp=35 varmestyr. ON/styring=18gr. Hysterese=1
HCH1 (se eksempel 1& 2)	Varmestyring er 18gr. Hysterese=1gr. Dvs. Hysterese = 2gr. Temp. vil herefter reguleres	Temp=22C taon tal=-5, tah=35 hcon, hc=18,hch=1	Aktuel temp=22gr. Alarm on lav temp=-5gr/høj temp=35 varmestyr. ON/styring=18gr. Hysterese=1

Eksempel 1

Varmestyring:

Send SMS -"HCON" = Heat control ON
Send SMS -"HC18" = Temperatur aktiveret til 18gr.
Send SMS -"HCH1"= Hysterese = 2gr. (+/- 1gr.)
Din varmekilde vil herefter aktiveres ved 17gr. og deaktivere ved 19gr.

Eksempel 2

Varmestyring:

Send SMS -"HCH5"= Hysterese= 5gr. (+/-10gr.)
Din varmekilde vil herefter aktiveres ved 13gr. og deaktivere ved 23gr.

Bemærk:

HCON/HCOFF ændrer ikke tilstanden på udgang 1. Hvis varmen skal slukkes efter HCOFF skal man sende OUTPUT=01 eller OUTPUT=00.

Tilslutning af GPS modtager

Det er muligt at tilslutte en GPS modtager til en almindelig Smart SMS Box. Tilslut GPS modtageren i stikket forneden. Kan evt. forlænges med et forlænger kabel på 6m. Understøtter standarden: NMEA0183 - telegramtype RMC

Ankeralarm, som giver op til 6 personer besked ved tyveriforsøg (fra 180m svarende til cirka 0.1 sømil)

Oplysning om aktuel position, længde- og breddegrad + tid med ca. 0-10m nøjagtighed.

Bemærk at tiden svarer til GMT dvs. 1 time bagud i forhold til dansk tid som er GMT+1.

NMEA:

Forkortelse for National Marine Electronics Associations og er betegnelsen på en international databus protokol som anvendes i mange marine instrumenter.

GPS søgning på kort

Skriv beskeden "POS"

Eksempel på sms med GPS position fra Smart SMS Box:

Gps active, pos=5520.6889, E01011.1955, fix ok, time=120511, date=170505, alarm setting=180m


Denne betyder at længdegraden er 55 grader, 20 minutter og $6889/10000 \times 60 \text{sek} = 41 \text{sek}$.

samt at breddegraden er 10 grader, 11 minutter og $1955/10000 \times 60 \text{sek} = 12 \text{sek}$.

Navigationsudstyr (TOMTOM – MIO m.fl.) kan bruges til sporing, og på internettet findes flere gratis programmer.

www.googleearth.com

Maps - By Lat/Long
Map a lat/long coordinate using degrees.
Latitude: Degrees Minutes Seconds
(e.g., 40 02 40) 55 20 41
Longitude: Degrees Minutes Seconds
(e.g., -76 24 45) 10 11 12
Get Map



Ankeralarm

Når du skriver beskeden "GPS180" og sender den til boxen, bliver alarmen slået til, dvs. overvågning 24 timer i døgnet med et "elektronisk hegn" på dette tilfælde 180m. Hvis GPS'en bevæger sig ud over denne grænse, bliver der efter ca. 10 sekunder fremsendt en sms besked med "gps alarm".

Den mindste radius er sat til 180m, for at undgå fejlalarme. Hvis du f.eks. skriver GPS50, retter boxen automatisk op til 180. Hvis du skriver mere end 180, f.eks. GPS300, retter boxen det ned til 288 meter, fordi den regner med en nøjagtighed på sekunder, der svarer til 18m.

Hvis der er alarm, bliver der max. Sendt én alarm per. 30min, og udgangspositionen nulstillet dvs. boxen checker om gps'en har flyttet sig yderligere det antal meter som ankeralarmen er sat til.

Hvis du skriver GPSxxxx på ny, bliver timeren på 30min automatisk nulstillet.



Definér dine egne tekster på ind- og udgange

Se også side 5 og 7

Indgange:

Besked til box	Forklaring	Svar fra box	Forklaring/Funktion
SETINTEXT1=...tekst	Default tekst = Alarm input 1	"Din personlige tekst"	max. 40 karakterer Eks. <u>dør åben</u>
SETINTEXT2=...tekst	Default tekst = Alarm input 2	"Din personlige tekst"	max. 40 karakterer Eks. <u>"røg alarm"</u>
SETINTEXT3=...tekst	Default tekst = Alarm input 3	"Din personlige tekst"	max. 40 karakterer Eks. <u>"vand i båden"</u>
SETINTEXT4=...tekst	Default tekst = Alarm input 4	"Din personlige tekst"	max. 40 karakterer Eks. <u>"PIR sensor"</u>
SETINTEXT5=...tekst	Keyalarm off = Deaktiveret	"Din personlige tekst"	max. 40 karakterer Eks. <u>Keyalarm Off</u>
SETINTEXT6=...tekst	Keyalarm on = Aktiveret	"Din personlige tekst"	max. 40 karakterer Eks. <u>Keyalarm On</u>

SETINTEXT7=...tekst

Hvis man har defineret Smart SMS box til "Alarm-tilstand" er indgang 3 fastlagt til at fungere til nøgleafbryder. Er nøgleafbryderen "sluttet" er alarmeren aktiveret. Er alarmeren aktiveret kan man med "SETINTEXT6=...tekst" definere sin personlige tekst. Er alarmeren deaktiveret defineres teksten med "SETINTEXT5=...tekst".

Udgange:

Besked til box	Forklaring	Svar fra box	Forklaring/Funktion
SETOUTTEXT1=...tekst	Default tekst = Relay 1 on	"Din personlige tekst"	max. 40 karakterer Eks. <u>Heat on</u>
SETOUTTEXT2=...tekst	Default tekst = Relay 1 off	"Din personlige tekst"	max. 40 karakterer Eks. <u>"Heat off"</u>
SETOUTTEXT3=...tekst	Default tekst = Relay 2 on	"Din personlige tekst"	max. 40 karakterer Eks. <u>"Light on"</u>
SETOUTTEXT4=...tekst	Default tekst = Relay 2 off	"Din personlige tekst"	max. 40 karakterer Eks. <u>"Light off"</u>

Det er muligt at definere ovennævnte kommandoer til brug for relæ 1 og 2. Kommandoerne er tilknyttet 4 funktioner.

Eksempler på definering af tekster

Besked til box	Forklaring	Svar fra box	Forklaring/Funktion
SETINTEXT1=door open	Alarm v/dør åben	"Door open"	Indgang 1=aktiveret
SETINTEXT5=alarm fra	Deaktivere alarm	"Alarm fra"	Keyalarm open = deaktiveret med nøgle (indgang 3)
SETINTEXT6=alarm til	Aktivere alarm "Alarm til"		Keyalarm closed = aktiveret med nøgle (indgang 3)
SETOUTTEXT1=Heat on	Tænd varmen	"Heat on"	Varmen tænder = Udgang 1 aktiveret
SETOUTTEXT2=Heat off	Sluk varmen	"Heat off"	Varmen slukker = Udgang 1 deaktiveret
GETOUTTEXT1	Hvilken tekst på udgang 1?	"Heat on"	Returnerer brugertekst på udgang 1
GETINTEXT1	Hvilken tekst på indgang 1?	"Dør åben"	Returnerer brugertekst på indgang 1
RESETTEXT	Slet alle tekster	"Text set to default"	Definerede tekster er slettet. Tilbage i factory settings.
Heat on	Tænd varmen	Relay 1=heat on Relay 2=light off	Aktiverer relæ 1 Sender også status på udgang 2

Tekniske specifikationer TE 1000

Spændingsforsyning	12V DC eller 230VAC via netadaptor/strømforsyning (ekstra tilbehør)
Strømforbrug	<u>BOX</u> <u>Temperaturføler</u> <u>PIR sensor</u> 60mA 5mA 15mA Dvs. alt udstyr tilsluttet = 60+5+15= 80mA Vil kunne køre på et 12V, 80Ah batteri ca. 650 timer (ca. 1 måned)
Netværk	Dual band GSM net 900/1800MHz med automatisk lockout og genindkobling
Indgange 1-2 +4	NC/NO standard / 12VDC
Temperatur indgang	Kræver special digital føler, der kan forlænges med et 2-leder kabel op til max. 15m.
Udgange	230VAC potential fri relæer, max. 10A / max. 1 fase. Udgangene er galvanisk adskilt. 12V ud til Pir sensor/alarmhorn: max. 100mA
Mekaniske dimensioner	156 x 85 x 70 mm excl.. antenne
Vægt	275g.
Batteri backup	8,4V NiMh, 170-200mAh (Ekstra tilbehør). Giver automatisk spænding til evt. tilbehør tilsluttet. Kan køre ca. 2-3 timer uden tilbehør.
Kabinet	Materiale i PVC plast
EMC/CE godkendelser	EMC-directive 89/336/336/EEC herunder: EN61000-6-1 Immunity for residential, commercial and light-industrial environments EN61000-6-2 Generiske standarder – Immunitetsstandard for industrielle miljøer EN61000-6-3 Emission standard for residential, commercial and light industrial environments <u>LVD- directive 72/23/EEC</u> EN60950 Safety of information technology equipment
Temperaturføler	Arbejdsområde: -50°C til +120°C Nøjagtighed: +/- 0,5°C Kabel: Monteret med 5 meter fra fabrik. Brun = IN (+), Hvid = GND (-) Mål: 17mmx25mmx55mm (indendørs rustfrit stål)
GPS indgang	PS/2 stik - RS232, NMEA0183 – type RMC Ben 1 = GND (stel) Ben 2 = Vcc (+4,3VDC) Ben 6 = Tx data fra GPS modtager til Box

Tekniske specifikationer TE 1110

Spændingsforsyning	12V DC eller 230VAC via netadaptor/strømforsyning (ekstra tilbehør)								
Strømforbrug	<table border="0"> <tr> <td><u>BOX</u></td> <td><u>Temperaturføler</u></td> <td><u>PIR sensor</u></td> <td><u>GPS modtager</u></td> </tr> <tr> <td>60mA</td> <td>5mA</td> <td>15mA</td> <td>45mA</td> </tr> </table> <p>Dvs. alt udstyr tilsluttet = 60+5+15+45= 125mA Vil kunne køre på et 12V, 80Ah batteri ca. 650 timer (ca. 1 måned)</p>	<u>BOX</u>	<u>Temperaturføler</u>	<u>PIR sensor</u>	<u>GPS modtager</u>	60mA	5mA	15mA	45mA
<u>BOX</u>	<u>Temperaturføler</u>	<u>PIR sensor</u>	<u>GPS modtager</u>						
60mA	5mA	15mA	45mA						
Netværk	Dual band GSM net 900/1800MHz med automatisk lockout og genindkobling								
Indgange 1-2 +4	NC/NO standard / 12VDC								
Temperatur indgang	Kræver special digital føler, der kan forlænges med et 2-leder kabel op til max. 15m.								
GPS indgang	PS/2 stik - RS232, NMEA0183 – type RMC Ben 1 = GND (stel) Ben 2 = Vcc (+4,3VDC) Ben 6 = Tx data fra GPS modtager til Box								
Udgange	230VAC potential fri relæer, max. 10A / max. 1 fase. Udgangene er galvanisk adskilt. 12V ud til Pir sensor/alarmhorn: max. 100mA								
Mekaniske dimensioner	180 x 118 x 42mm inkl. antenne								
Vægt	527g.								
Batteri backup	9V NiMh, 170-200mAh (Ekstra tilbehør). Giver automatisk spænding til evt. tilbehør tilsluttet. Kan køre ca. 2-3 timer uden tilbehør og ca. ½-1 time med GPS/PIR sensor								
Kabinet	Materiale i aluminium og låg i rustrit stål.								
EMC/CE godkendelser	EMC-directive 89/336/336/EEC herunder: EN61000-6-1 Immunity for residential, commercial and light-industrial environments EN61000-6-2 Generiske standarder – Immunitetsstandard for industrielle miljøer EN61000-6-3 Emission standard for residential, commercial and light industrial environments								
Temperaturføler	Arbejdsområde: -50°C til +120°C Nøjagtighed: +/- 0,5°C Kabel: Monteret med 5 meter fra fabrik. Brun = IN (+), Hvid = GND (-) Mål: 17mmx25mmx55mm (indendørs rustfritstål)								